

**質問回答**

案件名：令和5年度（繰越）やんばる世界遺産センター化改修工事（建築）【再度公告】 [総合評価落札方式]

NO.	質問	回答	備考
1	とりこわし工事における内装材等（内装床ビニールシート及び中木の接着剤共、内装ボード類、シーリング）のアスベスト含有の分析調査は実施済みでしょうか。	アスベスト含有の分析調査は実施していない。ただ、既存建物の竣工時期を踏まえると、アスベスト含有の各材料は製造終了していることから、アスベストは含有していないものと考えている。	
2	仕上ユニット工事における家具工事の詳細図を提示願えないでしょうか。現在提示の図面だけでは詳細部が読み取れません、とらえ方の違いによって大きな積算金額の差異が生じます。	家具工事の詳細図については、7月26日までにHPに提示する。	
3	共通費算定について、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率は、それぞれの工種別（建築工事、電気設備工事、機械設備工事）ごとに算定し合計するのでしょうか。	貴見のとおり。間接費の算定にあたっては、各工種（建築、電気設備、機械設備）ごとに金額を算定して合計している。	
4	展示棟の防水工事内訳書にウレタン塗膜防水X-2緩衝工法とあるが、緩衝工法はX-1となります。X-2工法で計上してもよろしいですか。	X-2工法が正であることから、X-2工法で計上することによろしい。なお、本件は金抜き内訳書の記載名のみ不備があったものであるため、本件の修正に伴う設計変更は行わない。	
5	仮設倉庫の収納棚の数量をご教示願います。	造作の整理棚（1～2段）を、内部の概ね3面に設けることを想定している。なお、仮設倉庫は既存建物の展示物等の保管倉庫としての使用を想定しているが、その仕様の詳細については協議のうえ決定する。	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			